

# Tarkistuslista / Runkorakenteet

## RUNGON ANKKUROINTI JA ERISTÄMINEN

- Puurungon painekyllästetty aluspuu on ankkuroitu alustaansa riittävästi.
- Toisissaan kiinni olevien puiden välissä on mineraalivillaeriste.
- Puurungon aluspuu ja kivirakenteinen runko on eristetty alusrakenteesta esimerkiksi bitumikermillä.
- Ulkoseinärungon aluspuu on vähintään 0,3 m tulevan maanpinnan yläpuolella ja pääsee kuivumaan tuuletusilmaan.

## VÄLI- JA YLÄPOHJAN RAKENTEET

- Kattoristikoiden tukien leveydet (yläjuoksupuuhun) ovat vähintään ristikkosuunnitelmassa esitetyn suuruiset ja ristikot on ankkuroitu seinän yläjuoksupuuhun.
- Kattoristikoille ja palkkirakenteille on jätetty taipumavara ei-kantavien väliseinien kohdille.
- Ei-kantavan, jäykistävän väliseinän yläpään on jätetty palkeille ja ristikoille taipumavara niin, että seinän yläpään vaakasuuntainen siirtyminen on estetty.
- Kattoristikot on jäykistetty sivusuunnassa ja sauvojen tuennat sivusuuntaista nurjahdusta vastaan on tehty.
- Ns. saksiristikoiden tuennassa on otettu huomioon ristikon taipumisesta aiheutuva tukien vaakasuuntainen liike.
- Savuhormi on (lukuun ottamatta alle 30 mm paksuja rakenneosia kuten kattopaneelit) vähintään 100 mm:n etäisyydellä palavista materiaaleista, jollei savuhormin kelpoisuusselvityksessä sallita pienempää etäisyyttä.
- Savuhormi on väli- ja yläpohjan kohdalla eristetty (lukuun ottamatta alle 30 mm paksuja rakenneosia kuten kattopaneelit) palavista kannatinrakenteista vähintään 100 mm paksulla palamattomalla mineraalivillalla, jollei savuhormin kelpoisuusselvityksessä sallita pienempää etäisyyttä.